

# Øv – det er træls!

Brandalarmer går ofte i gang uden brand fordi der udledes damp, gnister eller støv i nærheden af en branddetektor.

Vær opmærksom på, om det du arbejder med, kan udløse en branddetektor.

Hvert år kører Midt- og Sydsjællands Brand & Redning ud til mellem 300-400 alarmer uden brand. Udrykning til en "blind" brandalarm kan være til unødigt fare for andre trafikanter. Og en "blind" brandalarm koster din arbejdsgiver over 6500 kr.

Se mere på [www.msbr.dk](http://www.msbr.dk) eller [facebook.dk/msbrandredning](https://facebook.dk/msbrandredning)



## Gode aftaler med håndværkerne

Sådan kan du undgå at håndværkere starter brandalarmer:

- ✓ Stil krav til håndværkerne, de skal altid henvende sig til en bygningsansvarlig inden de påbegynder håndværksarbejde.
- ✓ Snak om at der er ABA-anlæg og hvordan det udløses i det område hvor der skal arbejdes (og de omkringliggende lokaler)
- ✓ Hvis der er risiko for utilsigtede aktivering af brandalarmer bør denne frakobles på brandcentralen. –og genindkobles når området er klar til dette.
- ✓ Afdæk detektorerne så de ikke bliver fyldt med støv og lignende når der er håndværksarbejde.
- ✓ Hvis der udføres varmt arbejde kræver mange forsikringsselskaber at håndværkerne har været på kursus og at der udfyldes en "aftaleblanket om varmt arbejde".

Hvordan påvirkes ABA-anlægget: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Hvilket område udkobles: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Hvad tidsrum er alarmerne udkoblet: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_