



# UNDGÅ "BLINDE" BRAND-ALARMER



Midt- og Sydsjællands  
Brand & Redning

**Brandalarmer bliver ofte sat i gang uden brand, fordi der f.eks. udledes damp, mados eller støv i nærheden af en branddetektor.**

## **Undgå "blinde" brandalarmer:**

**1**

Informér håndværkere om, at der er automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), og at støv og røg kan udløse en brandalarm.

**2**

Undersøg, om der hænger en branddetektor over ting, der udleder røg eller damp, som f.eks. ovne.

**3**

Lad være med at ryge ved en branddetektor. Hvis du ryger indenfor, skal du tjekke, om du står under eller tæt på en branddetektor.

**4**

Vedligehold ABA-anlægget – sørg for, at fejl på anlægget bliver udbedret, og husk at få anlægget kontrolleret.

Hvert år kører Midt- og Sydsjællands Brand og Redning ud til mellem 300-400 alarmer uden brand. Udrykning til en "blind" brandalarm kan være til unødigt fare for andre trafikanter. Og en "blind" brandalarm koster din arbejdsgiver over 6500 kr.

**Pas på med støv, damp og gnister  
i nærheden af en branddetektor.**

[www.msbr.dk](http://www.msbr.dk)

**TEKNIQ**  
INSTALLATØRERNES ORGANISATION

**FKB** | Foreningen af  
Kommunale  
Beredskabsbetjere

**BEREDSKABS** STYRELSEN

ARBEJDSGIVERNE

INDUSTRI • HÅNDVERK



**HÅNDVÆRKS RÅDET**  
for små og mellemstore virksomheder

**SikkerhedsBranchen**  
Den danske sikkerhedsbrancher for risikostyring, erstatning

