

Kan penge gå op i røg?



Ja, og det er jeres penge...

Hvert år kører Midt- og Sydsjællands Brand & Redning ud til ca. 470 brandalarmer uden brand. I løbet af de sidste par år har der været en eksplosiv stigning i antallet af brandalarmer. I 2013 havde vi 320 udrykninger til brandalarmer, mens tallet for 2017 er ca. 500 udrykninger. De fleste af disse udrykninger er forgæves da der ikke er brand på stedet.

En "blind" brandalarm koster 6521 kr. (2017-niveau). Dette dækker en del af brand og rednings udgifter, men repræsenterer stadig et væsentligt problem for os og for anlægsejer.

Her er et udpluk af de problemer som opstår ved hyppige blinde brandalarmer:

- Der kan opstå en illoyal holdning til evakuering, hvilket kan blive et problem ved reelle alarmer.
- Unødvendige evakueringer kan medføre betydelige produktionsstop og spilde de ansattes arbejdstid.
- Brand og redning optages unødigt, hvilket kan medføre forøget udrykningstid ved en anden samtidig alarm.
- Brandmændene er deltidsansatte og de hyppige blinde brandalarmer betyder en væsentligt forøget forstyrrelse på deres primære arbejdsplads, hvilket kan vanskeliggøre fastholdelse og rekruttering af brandmænd.
- Udrykningskørsel udgør en betydelig risiko for brandbiler og øvrige trafikanter.



Midt- og Sydsjællands
Brand & Redning

Reel alarm:

En tilkaldelse af brand og redning til en opgave som er omfattet af Beredskabsloven.

Blind alarm:

En alarm der afgives utilsigtet eller i god tro, uden at der er brand eller overhængende fare for brand, eller hvor der ikke er sket nogen anden skade, som kræver eller kunne have krævet brand og rednings indsats

Hvorfor kommer blinde brandalarmer?


Der er nogle tydelige tendenser som viser årsagerne til blinde brandalarmer. Generelt er madlavning og håndværksarbejde højdespringere i statistikken, men også rengøring og e-cigaretter er med på listen. Forekomsten af blinde alarmer er ligeledes hyppigst i dagtimerne på hverdage.

Det tydeligt at de primære årsager til blinde alarmer er menneskelige faktorer. Vi opfordrer derfor til at medarbejdere og brugere af lokaler med ABA-anlæg modtager instruktion om hvordan man forebygger blinde brandalarmer. I nogle situationer kan man med fordel tilpasse ABA-anlægget for at justere anlæggets følsomhed.

Du skal stadig stole på brandalarmer!

De hyppige blinde brandalarmer kan ofte betyde at personale og brugere får en dårlig adfærd når brandalarmer (igen) begynder. I øjeblikket er ca. 10 % af alarmerne fra ABA-anlæg reelle. I de situationer gør det en betydelig forskel at personale reagerer korrekt.

I statistikken er det meget tydeligt at tidlig alarmering gør det lettere at slukke branden inden Brand & Redning ankommer. Og det er ligeledes tydeligt at vi skal bruge flere ressourcer ved de brande som ikke opdages af et ABA-anlæg.



HUSK derfor at arbejde med hver enkelt brandalarm som om, at det altid brænder når alarmen lyder. Vi tager det mindst ligeså seriøst når vi ankommer med udrykning. Hvert minut tæller!

Kontakt Midt- og Sydsjællands Brand & Redning eller din installatør hvis du oplever hyppige blinde brandalarmer på dit ABA-anlæg.

55 78 78 00

www.msbr.dk



**Midt- og Sydsjællands
Brand & Redning**