

STANDARD EL-ATTEST



Midt- og Sydsjællands
Brand & Redning

Virksomhed/institution: _____

Adresse: _____

Postnummer/by: _____

Undertegnede aut. el-installatør erklærer hermed på tro og love, at installationen, som nedenfor er angivet med X, er afprøvet i henhold til relevante vejledninger samt "Driftsmæssige forskrifter" for den pågældende type virksomhed/institution.

El-installationen er i orden og tilfredsstillende myndighedskrav.

- Flugtvejs- og panikbelysning er afprøvet og i driftsklar stand, jf. DBI retningslinje 34 om sikkerhedsbelysning.
- Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er afprøvet og fundet i driftsklar stand, jf. DBI retningslinje 231 om ABDL-installationer.
- Ejendommens manuelt oplukkelige brandventilation er afprøvet og fundet i driftsmæssigt stand, jf. DBI retningslinje 27 om brandventilationsanlæg.
- Varslingsanlægget er i driftsmæssigt stand, og varslingssignalet har den krævede lydstyrke, jf. DBI retningslinje nr. 24 om varslingsanlæg.
- De faste el-installationer (stærkstrøm) er i forskriftmæssig stand og i overensstemmelse med stærkstrømsreglementets bestemmelser.
- Automatisk brandventilation er afprøvet og fundet i driftsmæssigt stand jf. DBI retningslinje nr. 27 om brandventilation.

Dato for arbejdets udførelse: _____

Firmanavn: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____