



Driftsjournal for forsamlingslokale til mere end 150 personer

Hvilket lokale er gennemgået: _____

Hvad er årsagen til driftsjournalen er udfyldt: _____
(Månedlig kontrol eller anvendelse for mere end 150 personer)

- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde, både indvendigt og udvendigt.
- Flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige.
- Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig.
- Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted.
- Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er synlige og i orden.
- Brandmateriel er tydeligt synligt, frit tilgængeligt, og efterset indenfor det seneste år.
- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet.
- Udsmykningen herunder levende lys er i overensstemmelse med det tilladte.
- Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Kontrol _____ **Dato:** _____ **Klokken:** _____

Navn på daglig leder _____ :

Underskrift af daglig leder _____ :

Navn på arrangementsansvarlig _____ :

Underskrift af arrangementsansvarlig _____ :